

Urząd Miejski
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o. o.

charakter i lokalizacja obiektu/ lokalu: plac budowy

Nowogród Bobrzański ul. Zielonogórska działka nr 650/31

warunki dotyczą obiektu projektowanego

z mocą przyłączeniową 16,0 kW na napięciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do VI grupy przyłączeniowej

I. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA:

stłup RN-10

II. RODZAJ POŁĄCZENIA Z SIECIĄ ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI:

w zakresie dotyczącym urządzeń odbiorcy

Przy słupie RN-10 linii napowietrznej nn na działce nr 320/6 zabudować szafkę placu budowy z tworzywa sztucznego, którą przyłączyć do ww. linii. Plac budowy zasilić zalicznikowo z szafki placu budowy.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

zaciski prądowe przewodów przy izolatorach na słupie, na wyjściu w kierunku instalacji odbiorcy

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie granicę własności i eksploatacji urządzeń.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

w szafce pomiarowej placu budowy

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

3 - fazowy, bezpośredni

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEŃ:

zabezp. przedlicznikowe Ib = 25 A wkładka bezp. topikowa instalacyjna, typ gG

VII. WYMAGANY STOPIEŃ SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ: - $\tan \varphi \leq 0,4$

VIII. WARTOŚCI DO OBLICZEŃ:

moc zwarciova 320 MVA przy $t=0$ w GPZ 110/20 kV Nowogród, prąd ziemnozwarciowy $I_{zc} = 59,9$ A sieć skompensowana

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAŻEŃ:

Układ pracy sieci 0,4 kV ENEA - T N C


X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690). Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty.

2. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunków przyłączenia stanowić będzie podstawę do zawarcia w umowie sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji lub w umowie świadczenia usług dystrybucji parametrów jakościowych energii elektrycznej w zakresie odchyłek częstotliwości i napięcia, odkształcenia napięcia oraz zawartości poszczególnych harmonicznych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, łącznego czasu wyłączeń nieplanowanych w ciągu roku w wysokości 48 godzin, łącznego czasu planowanych w ciągu roku w wysokości 35 godzin, czasu jednorazowej przerwy nieplanowanej w wysokości 24 godzin, oraz czasu jednorazowej przerwy planowanej w wysokości 16 godzin.

3. Podstawę do rozpoczęcia przez ENEA Operator Sp. z o. o. realizacji prac projektowych i budowlano - montażowych ujętych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przyłączenie.

Data ważności warunków przyłączenia: 2 lata od daty ich określenia

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucyjny Zielona Góra
Dyrektor

Włodzimierz Houbowski

Umowa o przyłączenie nr267.../UP/...../RD-2/.....2008.....

zawarta w dniu18 kwietnia 2008.....r. pomiędzy ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań Oddział Dystrybucji Zielona Góra ul. Zacisze 15, 65-775 Zielona Góra, Rejon Dystrybucji Zielona Góra ul. Prosta 15, 65-783 Zielona Góra NIP: 782-23-77-160 wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269806, Kapitał zakładowy 4 678 050 000PLN reprezentowaną przez:

Włodzimierza Hołubowskiego – Dyrektora Rejonu Dystrybucji Zielona Góra
ul. Prosta 15, 65-783 Zielona Góra
działającego na podstawie pełnomocnictwa nr OZ-014/27/2008 z dnia 03.01.2008r

zwaną dalej ENEA Operator Sp. z o.o.

a ubiegającym się o przyłączenie do sieci:

Gminą Nowogród Bobrzański z siedzibą w **Nowogrodzie Bobrzańskim**
ul. Słowackiego 11

NIP NIP 929-10-04-928

reprezentowaną przez: **Grzegorz Jankowski – Burmistrz**

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy **Janiny Kuro**

zwanym dalej Klientem.

§ 1

Klient oświadcza, że:

1. Warunki Przyłączenia nr 437/2008 z dnia 11-03-2008r. zostały przez ENEA Operator Sp. z o.o. określone na jego wniosek, akceptuje je i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
2. Do dnia zawarcia niniejszej umowy nie nastąpiły żadne zmiany w jego tytule prawnym do obiektu potwierdzonych dokumentami załączonymi do wniosku o określenie warunków przyłączenia.
3. Zawiadomi ENEA Operator Sp. z o.o. o każdej zmianie zaistniałej w jego tytule prawnym do obiektu co potwierdzi stosownymi dokumentami.
4. Posiada i zabezpieczył środki finansowe na realizację swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest:

- 1.1. przyłączenie instalacji Klienta w obiekcie **plac budowy (na okres 1 roku od daty przyłączenia)** zlokalizowanym w miejscowości **Nowogród Bobrzański, ul. Zielonogórska dz. nr 650/31** do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. z mocą przyłączeniową o wartości **16 kW** na napięciu **0,4 kV**,
- 1.2. określenie praw i obowiązków stron związanych z realizacją i finansowaniem przyłączenia.
2. Klient zakwalifikowany jest do **VI** grupy przyłączeniowej.
3. Strony współdziałać będą dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 3

Strony uzgadniają, że dla realizacji przyłączenia instalacji Klienta do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. konieczne jest:

1. Uzyskanie zgody właściciela lub zarządcy posesji.
2. Wykonanie / przygotowanie instalacji odbiorczej Klienta w tym przygotowanie miejsca do zabudowy liczników energii elektrycznej.
3. Wykonanie kompletu pomiarów instalacji odbiorczej.
4. Zabudowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego.
5. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i jego uzgodnienie w ENEA Operator Sp. z o.o.

g kury

[Signature]

§ 4

Strony uzgadniają następujące zasady przyłączenia:

1. Klient uzyska zgodę, o której mowa w § 3 pkt. 1.
2. Klient zrealizuje wykonanie / przygotowanie instalacji odbiorczej, o której mowa w § 3 pkt. 2 oraz wykona pomiary, o których mowa w § 3 pkt. 3 przez osobę/firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
3. Klient zgłosi do ENEA Operator Sp. z o.o. gotowość przyłączenia do sieci wykonanej instalacji odbiorczej.
4. ENEA Operator Sp. z o.o. zabuduje układ pomiarowo-rozliczeniowy, o którym mowa w § 3 pkt. 4.
5. Klient opracuje i uzgodni projekt, o którym mowa w § 3 pkt. 5.

§ 5

1. Klient poniesie opłatę za przyłączenie do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. Opłata obliczona została przy zastosowaniu zasad i stawek ujętych w aktualnej Taryfie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, powiększonych o podatek VAT.
2. Kwota opłaty za przyłączenie wynosi netto **112,00 zł** (słownie złotych: *sta dwanaście 00/100*) plus podatek VAT **24,64 zł** (*22%*) co daje ~~kwotę~~ brutto **136,64 zł** (słownie złotych: *sto trzydzieści sześć 64/100*).
3. Klient wniesie opłatę za przyłączenie ~~jednorazowo~~ w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT, która wystawiona zostanie przez ENEA Operator Sp. z o.o. w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Klienta gotowości przyłączenia do sieci wykonanej instalacji odbiorczej.

§ 6

1. Strony zobowiązują się do rozpoczęcia dostarczania i odbioru energii elektrycznej w terminie nie dłuższym niż 30 dni po uregulowaniu przez Klienta zobowiązań finansowych wynikających z § 5., pod warunkiem:
 - zawarcia pomiędzy stronami w ww. terminie umowy o świadczenie usług dystrybucji, po wcześniejszym przedstawieniu przez klienta zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej.
- lub
 - przedstawienia przez klienta w ww. terminie zawartej umowy kompleksowej.
2. Przyłączenie instalacji Klienta do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 1.
3. Klient oświadcza, że planowana roczna ilość pobieranej energii elektrycznej wynosi **50.000 kWh**.
4. W umowie, o której mowa w pkt. 1 zawarte będą parametry jakościowe energii elektrycznej w zakresie:
 - odchyień częstotliwości i napięcia, odkształcenia napięcia oraz zawartości poszczególnych harmonicznych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,
 - łącznego czasu wyłączeń nieplanowanych w ciągu roku w wysokości 48 godzin, łącznego czasu planowanych w ciągu roku w wysokości 35 godzin, czasu jednorazowej przerwy nieplanowanej w wysokości 24 godzin, oraz czasu jednorazowej przerwy planowanej w wysokości 16 godzin

§ 7

Ustala się następujące miejsce rozgraniczenia własności urządzeń, które stanowi jednocześnie miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski prądowe przewodów przy izolatorach na słupie, na wyjściu w kierunku instalacji odbiorcy.

§ 8

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na wypadek:

1. Nie zrealizowania przez Klienta zobowiązania wynikającego z § 6 pkt.1,
2. Nie uzyskania zgody właściciela lub zarządcy posesji na realizację sposobu zasilania,
3. Nie zgłoszenia przez Klienta w okresie ważności warunków przyłączenia wykonanej/przygotowanej instalacji odbiorczej do przyłączenia do sieci.
4. Wystąpienia siły wyższej.

§ 9

Osobami upoważnionymi do uzgadniania i bieżącej koordynacji prac wykonywanych przez strony oraz wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy są:

- ze strony ENEA Operator Sp. z o.o.: Pani **Elżbieta Guzicka** tel. 45-40-243, 32 – 81 – 243.

- ze strony Klienta: **MARIAN PODAJ** tel. **22 9 0 9 6 2 4 136**

§ 10

1. Strony ustalają, że adresami stron dla doręczeń są adresy wskazane w umowie, a wysłanie pisma poleconego ma pomiędzy stronami skutek doręczenia. Podany adres ma także skutek w postępowaniu spornym.
2. Strony mogą wskazać na piśmie inne adresy dla doręczeń.

§ 11

Klient oświadcza, że nieodpłatnie udostępniac będzie pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych i sterujących oraz pokrywać będzie inne koszty związane z utrzymaniem tych pomieszczeń lub miejsc.

§ 12

1. Wszelkie zmiany albo odstąpienie od warunków niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, przyjętej przez obie Strony.
2. Odpowiedzialność stron regulowana jest postanowieniami niniejszej umowy oraz przepisami Kodeksu cywilnego w sprawie odpowiedzialności za niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania.
3. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności przepisy ustawy Prawo energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy kodeksu cywilnego.
4. Sprawy sporne Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku możliwości porozumienia organem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Zielonej Górze lub Prezes URE.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 13

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.
2. Niniejszą umowę zawarto na czas realizacji warunków przyłączenia oraz świadczenia usług dystrybucji w oparciu o umowę, o której mowa w § 6 pkt. 1.
3. Strony uzgadniają, że w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w § 6 pkt. 1 na moc umowną mniejszą od mocy przyłączeniowej, określonej w § 2 pkt. 1 wielkość mocy przyłączeniowej przyjmie wartość mocy umownej.

Klient

Enea Operator Sp. z o.o.

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Jankowski

SKARBNIK GMINY
mgr Janina Kuca

Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dysstrybucji Zielona Góra
Dyrektor

Włodzimierz Hołubowski

Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Zielona Góra
ul. Piłsudskiego 15
65-112 Zielona Góra
tel. 076 226 12 00 fax 076 226 12 01
REGON 14045393 NIP 762-03-77-150