


Rozdzielnica wnekowa
WXL3x24




Źdbiór	Moc [kW]
ogrzewacz elektryczny	2,0
ogrzewacz elektryczny	2,0
ogrzewacz elektryczny	2,0
ogrzewacz elektryczny	2,0

wentylator dachowy	0,12
wentylator dachowy	0,12

oświetlenie poddasza	0,7
oświetlenie poddasza	0,7

odbiorcy różne poddasza	1,5
-------------------------	-----



$P_i = 11,1 \text{ kW}$
 $P_o = 8,4 \text{ kW}$
 $I_o = 12,7 \text{ A}$

Investor:
URZĄD MIEJSKI
NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
ul. SŁOWACKIEGO 11

Nazwa projektu:
PROJEKT REMIZY STRAŻACKIEJ
W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM

Działka nr ewidencyjny: 650/31

treść rysunku
Rozdzielnica R2 - poddasze

nr. projektu	tytuł projektu	nr. rysunku
116/2007	PW IE-03	
data: CZERWIEC 2008 R.	skala:	
projektant: inż. ANDRZEJ WROTKOWSKI upr. 182 176/ZG BRANŻA ELEKTRYCZNA	podpis:	
sprawdził: mgr inż. EUGENIUSZ GIŻA upr. 65 187/ZG BRANŻA ELEKTRYCZNA	podpis:	

STRZELECKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE
65 - 794 Zielona Góra
ul. Leśna 16, tel. : 68 / 329 04 59 fax 68 / 329 04 61
mrosław.strzelecki@wp.pl



Prawa autorskie zastrzeżone na podstawie
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Arkusz nr