M1 - M4 - wyłącznik silnikowy M250S w obudowie natynkowej GJM250 IP65 z sygnalizacją świetlną położenia styków. Sterowanie indywidualne wentylatorem dachowym o mocy 0,09kW.

KS - kaseta sterownicza z sygnalizacją świetlną sterowanie wentylatorem wyciągu spalin

W5 - centrala nawiewno - wywiewna zaplecza administracyjnego

instalacja prowadzona w korycie kablowym

INSTALOWANE POD DŹWIGIEM
CENTRALA WENTYLACYJNA ECONOMIC 300 f-my DOSPEL
O WYDAJNOŚCI 690 m3/h; SPRĘŻU WENTYLATORA dp=250Pa
MOCY NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ 1000W

Wentylator promieniowy Nederman N29 2.2kW, 3x400V
WYRZUTNIA ŚCIENNA
12/R1
Wentylator promieniowy Nederman N29 2.2kW, 3x400V
WYRZUTNIA ŚCIENNA
13/R1
17/R1

WENTYLATOR DACHOWY DAs-200 f-my UNIWERSAL
o wydajności 1100m3/h; sprężu dp=150Pa; mocy 0,09kW

Szynowy wyciąg spalin o dł. 9,5m Nederman MagnaTrack HS ver LL zamontowany na wysokości h=3,8m

WIATA

8 Garaż 216,20 m² 8/5°C

Komunikacja 7 12,12 m²

BR

4 20°C

WC 4 6,03 m²

DM 5 11,14 m² Umywalnia 5/24°C

Pom. pers. pogot. med. 6 28,23 m² 6/20°C

Szatnia 2 15,06 m² 2/24°C

Dyspozytornia 1 8,15 m² 1/20°C

Wiatrołap 9 4,41 m²

Pom. czyszcz. ubr. 3 3,85 m² 3/16°C

szafa suszenia bielizny

7 16°C

R1

R

24/R

24/R

T

KS M1 M2 M3 M4 KS1

14/R1 15/R1 6/R1 7/R1

Przekrój 1 A04 — Przekrój 2 A04 — Przekrój 3 A04

ŚCIANY PROJ. MUROWANE
ŚCIANY PROJ. ŻELBETOWE
ŚCIANY PROJ. BETONOWE
PROJEKTOWANE OCIEPLENIA
ELEMENTY Z DREWNA

SU - SUSZARKI ELEKTRYCZNE
DM - DOZOWNIKI MYDŁA
LU - LUSTRO 150/60 CM
BR - BRODZIK NATRYSKU Z PŁYTEK GRES W POZIOMIE PODŁOGI-KRATKA TYPU ACO LINA CLASSIC
RS - RURA SPUSTOWA DESZCZOWA

OZNACZENIA:

T — Rozdzielnica ścienna typu Toruń

inwestor:
URZĄD MIEJSKI

NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
ul. SŁOWACKIEGO 11

Nazwa projektu:
PROJEKT REMIZY STRAŻACKIEJ
W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM

Działka nr ewidencyjny: 650/31

treść rysunku
INSTALACJA SIŁY

nr. projektu	faza proj.	nr. rysunku
116/2007	PW	IE-10

data: CZERWIEC 2008 R. — skala: 1 : 100

projektował:
inż. ANDRZEJ WROTKOWSKI
upr. 182 /76/ZG
BRANŻA ELEKTRYCZNA

sprawdził
mgr inż. EUGENIUSZ GIŻA
upr. 65 /87/ZG
BRANŻA ELEKTRYCZNA

STRZELECKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE
65 - 794 Zielona Góra
ul. Leśna 16, tel. : 68 / 329 04 59 fax 68 / 329 04 61
miroslaw.strzelecki@wp.pl

podpis:

Prawa autorskie zastrzeżone na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Arkusz nr