



Uwagi:

- do lokalnej szyny wyrównawczej należy przyłączyć wszystkie elementy metalowe zamocowane na stałe
- ochrona przed porażeniem UZIEMIENIE OCHRONNE, SAMOCZYNNE WYŁ. ZASILANIA

| PRACOWNIA PROJEKTOWA | | | | | | |
|---------------------------|---|------------------|---------|--------|---------------|---|
| Obiekt | BUDYNEK MIESZKALNY - WIELORODZINNY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI ; UL. ŻYMIERSKIEGO 2 | | | | |  |
| Inwestor | URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM UL. SŁOWACKIEGO 11; 66 - 010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI | | | | | |
| Nazwa dokumentu - rysunku | | | | | | |
| SCHEMAT ZASILANIA | | | | | | |
| Projektant | Nazwisko i imię | Nr uprawn. | Data | Podpis | Skala rys. | -- |
| | mgr inż. Mariusz Warszawa | LBS/0002/POOE/10 | 03.2016 | | | |
| Opracował | mgr inż. Mariusz Warszawa | LBS/0002/POOE/10 | 03.2016 | | Zlec. nr | 03/16 |
| | | | | | Rys. nr | E2 |
| | | | | | | |