RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.

SKALA 1:50



WYKAZ POMIESZCZEŃ	
L.p.	NAZWA POMIESZCZENIA
1	PRZEDPOKÓJ
2	ŁAZIENKA
3	SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM
4	POKÓJ

SCHEMAT PODŁĄCZENIA KOTŁA C.O.



OZNACZENIA			
	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	UWAGI
	Przewody zasilające c.o.		
	Przewody powrotne c.o.		
1	Kocioł c.o. na paliwo stałe (wieloopałowy), typ ENKA-MINI, Q=5-14 kW, H=820 mm, B=410 mm, L=450 mm, wymagana min. wysokość komina H=6,0 m, (wymagany ciąg spalin 20-35 Pa, sprawdza kominarz), średnica wylotu spalin z kotła Ø 130 mm	kpl. 1	Lub inny o tych samych parametrach i wymiarach
2	Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o wym. 400x400 mm, h=300 mm (ze stali nierdzewnej)		Połączenia rur na śrubunki z brązu lub mosiężne
3	Pompa obiegowa c.o. typ ALPHA 2 25-60, U=230 V, 50 hz, G=0,5 m³/h,Hp=1,5 m s.w.	kpl. 1	Automatyczna regulacja różnicy ciśnień
4	Zawór czterodrożny dn 25 mm, Pn=0,6 MPa	szt. 1	
5	Zawór kulowy jednokierunkowy Ø 25 mm	szt. 1	
6	Zawór kulowy odcinający z brązu lub st./n., Pn=0,6 MPa, dn=25 mm	szt. 5	
7	Zawór zwrotny z brązu lub mosiężny, Pn=0,6 MPa, dn=25 mm	szt. 1	
8	Filtr z brązu lub mosiężny, siatkowy fig. FS1, Pn=0,6 MPa, dn=25 mm	szt. 1	
9	Zawór kulowy spustowy, siatkowy lub st./n., Pn=1,0 MPa, dn=15 mm	szt. 1	
10	Termometry 0-100 °C	szt. 2	
11	Nad zlewozmywak sprowadzić rury, przelewową i sygnalizacyjną z naczynia wzbiorczego	szt. 1	Podłączyć do instalacji kanalizacji sanitarnej
H	Hydrometr	szt. 1	

UWAGA!

NASTAWY STAŁE PRZY ZAWORACH TERMOSTATYCZNYCHWYREGULOWAĆ (NASTAWIĆ) PRZY PIERWSZYM PALENIU I PO ODBIORZE PODŁĄCZENIA KOTŁA C.O. PRZEZ KOMINIARZA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Obiekt	BUDYNEK MIESZKALNY - WIELORODZINNY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI ; UL. ŻYMIERSKIEGO 2
Inwestor	URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM UL. SŁOWACKIEGO 11; 66 - 010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

Nazwa dokumentu - rysunku

RZUT PARTERU - FRAGMENT - INST. C.O.

	Nazwisko I Imię	Nr uprawn.	Data	Podpis		
Projektant	tech., E. PRZYBYLSKI	73/77/Zg	03.2016		Skala rys.	1:50
Opracował					Zlec. nr	03/16
Sprawdził					Rys. nr	S2
Kier. Prac.	mgr inż. arch. A. KULAWIŃSKA	37/88/ZG	03.2016			