RZUT PIĘTRA - INSTALACJA C.O.
SKALA 1:50



SCHEMAT PODŁĄCZENIA KOTŁA C.O.



OZNACZENIA

	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	UWAGI
	Przewody zasilające c.o.		
	Przewody powrotne c.o.		
1	Kocioł c.o. na paliwo stałe (wieloopałowy), typ ENKA-MINI, Q=10 kW, H=880 mm, B=410 mm, L=450 mm, wymagana min. wysokość komina H=6,0 m, (wymagany ciąg spalin 20-35 Pa, sprawdza kominiarz), średnica wylotu spalin z kotła Ø 130 mm	kpl. 1	Lub inny o tych samych parametrach i wymiarach
2	Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o wym. 400x400 mm, h=300 mm (ze stali nierdzewnej)		Połączenia rur na śrubunki z brązu lub mosiężne
3	Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. typ ALPHA 2 25-60, U=230 V, 50 hz, G=0,5 m³/h, Hp=1,5 m s.w.	kpl. 1	Automatyczna regulacja różnicy ciśnień
4	Zawór czterodrożny dn 32 mm, Pn=0,6 MPa	szt. 1	
5	Zawór kulowy jednokierunkowy Ø 32 mm	szt. 1	
6	Zawór kulowy odcinający z brązu lub st./n., Pn=0,6 MPa, dn=32 mm	szt. 5	
7	Zawór zwrotny z brązu lub mosiężny, Pn=0,6 MPa, dn=32 mm	szt. 1	
8	Filtr z brązu lub mosiężny, siatkowy fig. FS1, Pn=0,6 MPa, dn=32 mm	szt. 1	
9	Zawór kulowy spustowy, siatkowy lub st./n., Pn=1,0 MPa, dn=15 mm	szt. 1	
10	Termometry 0-100 °C	szt. 2	
11	Zlew stalowy lub zlewozmywak - nad zlew sprowadzić rury, przelewową i sygnalizacyjną z naczynia wzbiorczego	szt. 1	Podłączyć do instalacji kanalizacji sanitarnej
H	Hydrometr	szt. 1	
	Zawór czerpalny ze złączką do węża, Pn=1,0 MPa, dn=15 mm, + wężyk do uzupełnienia wody w kotle	szt. 2	

UWAGA!

- NASTAWY STAŁE PRZY ZAWORACH TERMOSTATYCZNYCH WYREGULOWAĆ (NASTAWIĆ) PRZY PIERWSZYM PALENIU I PO ODBIORZE PODŁĄCZENIA KOTŁA C.O. I INSTALACJI C.O. PRZEZ KOMINIARZA
- KOMIN ZGODNIE Z PN87/B-02411 F=20x20 cm=400 cm² LUB WG. PRODUCENTA
- PODŁOGA WYKONANA Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH LUB OBITA BLACHĄ STALOWĄ GR. CONAJMNIEJ 0,7mm POD KOTŁEM I NA ODLEGŁOŚĆ min. 0,5 m OD KRAWĘDZI KOTŁA (WOKÓŁ KOTŁA)
- NAWIEW - OTWÓR NIEZAMYKALNY O POW. min. 200 cm²
- WYWIEW - KANAŁ O PRZEKROJU min. 14x14 cm Z OTWOREM POD SUFITEM WYPROWADZONY PONAD DACH I UMIESZCZONY OBOK KOMINA. OTWÓR NIEZAMYKALNY

WYKAZ POMIESZCZEŃ	
L.p.	NAZWA POM.
1.1	KORYTARZ
1.2	POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM
1.3	POKÓJ
1.4	ŁAZIENKA
1.5	POKÓJ

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Oblekt	BUDYNEK MIESZKALNY - WIELORODZINNY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI ; UL. DĄBROWSKIEGO 16/2
Inwestor	URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM UL. SŁOWACKIEGO 11; 66 - 010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

Nazwa dokumentu - rysunku

RZUT PIĘTRA INSTALACJA C.O.

	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis		
Projektant	tech. E. PRZYBYLSKI	73/77/Zg	12.2015		Skala rys.	1:50
Opracował	tech. E. PRZYBYLSKI	73/77/Zg	12.2015		Zlec. nr	32/15
Sprawdził					Rys. nr	S2
Kier. Prac.	mgr inż. arch. A. KULAWIŃSKA	37/88/ZG	12.2015			